

Plaatsingsvoorschriften SEPTIC-TANKS BETON

1. Onze putten voor ondergronds gebruik worden standaard geleverd met:
 - beton deksel 600 x 600 mm.
 - mangat 500 x 500 mm.
 - voorgeperforeerde uitsparingen (>5m³) voor de nodige aansluitingen.
2. Men dient er rekening mee te houden indien men de put verplaatst of opheft met een hijsketting, dat deze voldoende lang is om een hoek van 45° te verkrijgen.
3. Tijdens het transport moet voldoende afstand tussen de putten voorzien zijn alsook een stabiele en vlakke ondergrond.
4. De putten mogen een maximale bovenlast hebben van 600 mm. aarde en zijn niet geschikt om geplaatst te worden op plaatsen waar verkeer mogelijk is (bij. Parkeerplaatsen, inritten, etc.)
5. Bij plaatsing in de bouwput, dient de put geplaatst te worden op een zandbed van 100 mm. dik, vrij van stenen en oneffenheden. Wanneer de ondergrond onstabiel is dient men een bed van gestabiliseerd zand van min. 150 mm. te voorzien.
6. Indien de putten geplaatst worden in een waterzieke grond, dient men deze na plaatsing onmiddellijk halfvol te vullen met water. Dit om opdrijven en verschuivingen te vermijden.
7. Het ingelaten water mag enkel uit de put gepompt worden als de put in zijn geheel aan de bovenzijde is aangevuld en afgewerkt
8. Bij het aansluiten van de put dient men de voorziene uitsparingen te gebruiken Dit heeft als voordeel:
 - Arbeidsbesparing
 - Nuttigen van de juiste of maximale inhoud
 - Vermijden van beschadigingen aan de put

Succes